



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Отделение надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Промышленная, 7, г.Саки, 296500 тел.(06563) 2-66-40, тел./факс (06563) 3-14-24 E-mail: sakiditb@mail.ru

Предписание № 102/1/86

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зернышко» села Зерновое Сакского района Республики Крым

Муллаганиевой Татьяне Васильевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Саки и Сакского района по пожарному надзору от «30» августа 2018 года №105, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04.09.2018 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зернышко» села Зерновое Сакского района Республики Крым (ОГРН 1159102009516, ИНН9107005463) расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Зерновое, ул.Школьная, д.2, инспектором ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитаном внутренней службы Столяровым Н.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Зернышко» Муллаганиева Т.В.

(указываются должности, фамилия, имена, отчества (последнее при пальчике), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зернышко» села Зерновое Сакского района Республики Крым далее (объекта защиты);	ст.6, ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009. Системы	04.09.2019 г.	

		противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;		
2.	Провести монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях	требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009;	04.09.2019 г.	
3.	Оборудовать лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	требования п.33, п.43 «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНИП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;	04.09.2019 г.	
4.	Обработать огнезащитным покрытием деревянные элементы конструкции кровли здания	п. 52, п. 58 «Регламента», п.5.2.4.12 СП 4.13130.2009;	04.09.2019 г.	
5.	Установить устройства для самозакрывания дверей с уплотнениями в притворах на первом, втором этажах лестничных клеток объекта защиты, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	п.33, (г) п.36 «Правил», ст.6, ч.19 ст.88 «Регламента», п.4.2.7 СП 1.13130.2009;	04.09.2019 г.	
6.	Обеспечить возможность свободного открывания эвакуационных дверей изнутри без ключа-требование	п.35 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	04.09.2019 г.	
7.	Провести эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы, ведущей на второй этаж	п.24 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;	04.09.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **в сентябре 2019 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции и иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г.Саки и Сакскому району
капитан внутренней службы

Н.В.Столяров

«04» сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)
« 04 » 09 2018 г.

заведующий Т.В. Мериногашев
(должность, фамилия, инициалы)

№	Содержание	Дата	Ссылка
1	Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности...	04.09.2018	...